

Územní odbor ŽATEC - LOUNY

PŘEHLED NÁLEŽITOSTÍ a KONTAKTNÍ ADRESY pro podání na HZS

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Žatec

Chmelařské nám. 347

ŽATEC, 438 27

(hasební obvod bývalého okresu Louny)

Louny, Žatec, Podbořany, a pod.

Pro možné připojení objektu na PCO pracoviště KOPIS HZS Ústeckého kraje.

Na HZS je nutno zaslat - dodat náležitostí organizačního charakteru:

- Žádost o připojení na PCO - (písemná, volnou formou, postačuje elektronicky scan)
- Evidenční list objektu - (formulář HZS - vyplněný v záhlaví)
- Smlouva s AEC (uzavírá majitel objektu / provozovatel / uživatel EPS) je předávána na HZS
- Aktualizace kontaktních údajů na osoby odpovědné za objekt (formulář HZS poskytne AEC)

Na HZS je dále nutno dodat náležitosti:

- Dokumentace zdolávání požáru - DZP tzv. OPERATIVNÍ KARTA viz TOP, bod č.9
2x v tištěné podobě grafická a textová část, dále
1x v elektronické podobě
- DZP musí být doplněna o Plán místností s čísly jednotlivých hlásičů
- Klíč od KTPO motýlkový klíč CISA 44
- Doložit, že uvnitř KTPO je pro zasahující jednotku uložen :
- Generální objektový klíč od vstupu do objektu a všech dalších prostor pod uzamčením a klíč od OPPO,
- event. klíč od vjezdové brány pokud je objekt oplocen a KTPO je umístěno vně objektu.

KTPO musí být vybaven tak, aby na PCO HZS byl přenášen signál o přítomnosti, resp. nepřítomnosti generálního objektového klíče uvnitř KTPO.

Zaslání, předání dokumentace a dokladů po linii prevence HZS:

- PD EPS (projektová dokumentace EPS) vč. Technické zprávy
- PDP (projektová dokumentace přenosu signálu na PCO HZS) Pro možné zpracování PDP je na AEC nutno elektronicky zaslat podklady odsouhlasené od HZS :PD EPS ve formátu AutoCAD + Technickou zprávu (skutečné provedení)PBR požárně bezpečnostní řešení

- Prohlášení a doklady projektantů a montážních organizací za EPS a ZDP dle vyhl.MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci, v platném znění
- Doklady o dokončené montáži systému nebo zařízení pro EPS a ZDP
- Protokoly o uvedení zařízení do provozu a protokoly a výchozích revizích
- U stávajících zařízení platné protokoly o pravidelných revizích zařízení a jejich částí
- Doklady o praktickém ověření funkce zařízení nebo hlavních komponent zařízení

Výše uvedené náležitosti převezme a řízení o připojení vede:

mjr. Ing. Pavla Plevková

pavla.plevkova@ulk.izscr.cz

vedoucí prac. prevence OO a KŘ

tel: 950 411 152

Další informace může podat:

plk. Ing. Petr Svoboda

ředitel ÚO HZS Žatec

tel: 950 411 120

spisovna.ln@ulk.izscr.cz

Pokud jsou materiály na HZS předávány osobně, doporučujeme předávajícímu, aby si jejich předání nechal od HZS potvrdit podpisem Předávacího protokolu, popř. přímo na kopii předávaného dokumentu!